



ПРИКАЗ

№

499

“28” октября 2019 г.

г. Москва

О создании ремонтной зоны

В целях обеспечения проведения работ по установке систем пожарной автоматики и принятии необходимых мер по защите объекта от пожара в связи с отключением систем противопожарной защиты на период проведения работ в общежитии по адресу: г. Москва, ул. 1-я Синичкина, д.3, к.1

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать ремонтную зону в помещениях общежития (г. Москва, ул. 1-я Синичкина, д.3, к.1) на время проведения работ по установке систем пожарной автоматики (далее — Работы) по контракту от 24.08.2020 № 120-095/2020 (Д-988) с ООО «АСТ».
2. Установить время проведения Работ в ремонтной зоне ежедневно с 8:00 ч. до 20:00 ч.
3. Назначить начальника ОПБиА Згонника А. В. лицом, осуществляющим текущий контроль за проведением Работ.
4. Начальнику УСО Шепилову А. Ю.:
 - обеспечить доступ в ремонтную зону (жилые комнаты, коридоры, места общего пользования, технические помещения) работникам, осуществляющим установку систем пожарной автоматики. Обеспечить сохранность имущества проживающих на время проведения Работ;
 - усилить контроль за противопожарным состоянием помещений, пожарная автоматика в которых отключена;
 - провести проверку первичных средств пожаротушения, знаков пожарной безопасности, состояния эвакуационных выходов. При выявленных недостатках сообщить в ОПБиА для принятия необходимых мер;
 - провести внеплановый инструктаж с проживающими по соблюдению правил пожарной безопасности в общежитии под подпись в журнале инструктажей;
 - в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и пожара немедленно сообщать о случившемся в пожарную охрану по телефонам: 01, 101 или 112.
5. Начальнику ЭХУ Магомедову М. А. оказывать содействие начальнику ОПБиА Згоннику А. В. по вопросам, входящим в компетенцию инженерных служб при проведении Работ.
6. Заместителю начальника ООТиТБ Филимонову С. В. провести инструктаж по охране труда с работниками, осуществляющими установку систем пожарной автоматики.
7. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. провести инструктаж по пожарной безопасности с работниками, осуществляющими установку систем пожарной автоматики.

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В.

Ректор



Н. Д. Рогалев