



ПРИКАЗ

№ 546

«16» сентября 2021 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной защиты в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в осенне-зимний период 2021 года

Во исполнение приказа от 28.01.2021 № 18 «Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»», Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, а также в целях усиления противопожарного режима

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям структурных подразделений до 28.09.2021 провести проверку закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»*, уделив особое внимание п. 4 «Требования пожарной безопасности к электроустановкам», и наличие и соответствие дубликатов ключей от этих помещений на стендах охраны. В случае выявления нарушений принять меры к их устранению. По результатам проделанной работы составить в акт и сдать его в общий отдел в срок до 30.09.2021.

2. Начальнику УСО Шепилову А. Ю. организовать регулярное проведение проверок жилых помещений общежитий с целью пресечения фактов использования неисправных электроустановочных изделий и электроприборов, а также нагревательных электроприборов и прочих потребителей большой мощности.

3. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. выборочно провести проверки противопожарного состояния помещений, уделив особое внимание содержанию подвалов и чердаков, подготовить и вручить ответственным за противопожарное состояние предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

4. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З. С.:

4.1. Не реже одного раза в неделю осуществлять проверку мест общего пользования на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В случае выявления нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности сообщить в ОПБиА и обеспечить их устранение.

4.2. Обеспечить своевременную очистку помещений университета и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора (сухая листва, бумага и пр.).

4.3. Обеспечить своевременную очистку от снега и наледи входных групп в здания (в т.ч. эвакуационных выходов) и подъездов пожарной техники.

5. Начальнику ОГМ Сахарову П. В. обеспечить работу пожарных кранов, коммутацию пожарных кранов с рукавами посредством гаек Богданова и бесперебойное

* приложение № 5 к приказу от 28.01.2021 № 18 «Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

водоснабжение внутреннего противопожарного водопровода во всех зданиях и строениях университета.

6. Начальнику ОТН Богомоловой О. А. провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия нормам пожарной безопасности. Обеспечить наличие необходимого количества устройств блокировки дверей лифта при пожаре. Акты о результатах проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 30.09.2021.

7. Начальнику ОТР Зайцеву А. Ю. обеспечить работоспособность и наличие устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов.

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н.:

8.1. До 30.09.2021 провести проверку постов охраны на предмет наличия и исправного состояния электрических фонарей, громкоговорителей, первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае необходимости обеспечить доукомплектование вахт необходимым оборудованием и материалами.

8.2. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории университета, в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такого — принять меры по эвакуации данного автотранспорта.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В.

Ректор



Н. Д. Роголев