



ПРИКАЗ

№ ддд

“12” декабря 2022 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной защиты в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в весенне-летний период 2022 года

Во исполнение приказа от 28.01.2021 № 18 «Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, а также в целях усиления противопожарного режима в весенне-летний период, а также руководствуясь письмом директора Департамента управления делами Минобрнауки России от 11.04.2022 № МН-23/569 «Об организации работы по предупреждению пожаров»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям структурных подразделений до 20.05.2022 провести проверку закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкций о мерах пожарной безопасности в помещениях различного функционального назначения. В случае выявления нарушений составить и передать в общий отдел акт и принять меры к их устранению.

2. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. выборочно провести проверки противопожарного состояния помещений, уделив особое внимание содержанию подвалов и чердаков, подготовить и вручить ответственным за противопожарное состояние предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

3. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З. С.:

3.1. Обеспечить своевременную очистку чердаков, подвалов, оконных приямков, прочих помещений МЭИ и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора, а также влажную уборку коридоров, аудиторий и мест общего пользования с целью исключения возгорания тополиного пуха;

3.2. На дверях чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, в срок до 20.05.2022 обновить информацию о месте хранения ключей.

4. Начальнику ОГМ Волошину А. Н. до 20.05.2022 провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. По результатам проверки составить акт с указанием дефектов и неисправностей и представить его в общий отдел в срок до 23.05.2022.

5. Начальнику ОТН Богомоловой О. А. до 20.05.2022 провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Обеспечить наличие необходимого количества устройств блокировки дверей лифта при пожаре. Акты о результатах проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 23.05.2022.

6. Начальнику ОГЭ Огольцову Б. Н. до 20.05.2022 провести проверку работоспособности аварийного освещения в помещениях Университета. В случае обнаружения неисправностей принять оперативные меры по их устранению. По результатам проверки составить акт и представить его в общий отдел в срок до 23.05.2022.

7. Начальнику ОТР Зайцеву А. Ю. обеспечить работоспособность и наличие устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов.

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н.:

8.1. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками ЦКОП с обязательной записью в журнале учета проведения инструктажей.

8.2. До 20.05.2022 провести проверку постов охраны на предмет наличия и исправного состояния первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае необходимости обеспечить доукомплектование постов охраны необходимыми материально-техническими средствами.

8.3. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такового принять меры по эвакуации данного автотранспорта.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В.

Ректор



Н. Д. Рогалев