



ПРИКАЗ

№

186

« 15 » марта 20 23 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной защиты в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в весенне-летний период 2023 года

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями, редакция с изменениями N 1885 от 24.10.2022), приказа от 28.01.2021 № 18 «Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, а также в целях усиления противопожарного режима в весенне-летний период,

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений до 31.03.2023 провести проверку закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкций о мерах пожарной безопасности в помещениях различного функционального назначения*. В случае выявления нарушений составить и передать в общий отдел акт и принять меры к их устранению

2. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. выборочно провести проверки противопожарного состояния помещений, уделив особое внимание содержанию подвалов и чердаков, подготовить и вручить ответственным за

*приложения 5, 6, 7, 8 к приказу от 28.01.2021 № 18 «Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

противопожарное состояние предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

3. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З. С.:

3.1. Обеспечить своевременную очистку чердаков, подвалов, оконных приемков, прочих помещений и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора, а также влажную уборку коридоров, аудиторий и мест общего пользования с целью исключения возгорания тополиного пуха.

3.2. На дверях чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, в срок до 31.03.2023 обновить информацию о месте хранения ключей.

4. Начальнику ОГМ Захарову А. В. до 31.03.2023 провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. По результатам проверки составить акт с указанием дефектов и неисправностей и представить его в общий отдел в срок до 31.03.2023.

5. Начальнику ОГЭ Огольцову Б. Н.

5.1. До 31.03.2023 провести ревизию электрохозяйства в технических, чердачных и подвальных помещений на предмет нарушения требований пожарной безопасности. В случае выявления нарушений принять оперативные меры по их устранению.

5.2. До 31.03.2023 выполнить мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласно ранее переданным актам и предложениям.

5.3. По результатам работы подготовить отчет и представить его в общий отдел в срок до 10.04.2023.

6. Начальнику ОТН Богомоловой О. А. до 31.03.2023 провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, уделив особое внимание содержанию помещений машинных отделений. Обеспечить наличие необходимого количества устройств

блокировки дверей лифта при пожаре. Акты о результатах проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 31.03.2023.

7. Начальнику участка ОТР Зайцеву А. Ю. обеспечить работоспособность и наличие устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов и общежитий.

8. Начальнику ЦКОП Джамалову Ш. А.:


8.1. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками ЦКОП с обязательной записью в журнале учета проведения инструктажей.

8.2. До 31.03.2023 провести проверку постов охраны на предмет наличия и исправного состояния первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае необходимости обеспечить доукомплектование постов охраны необходимыми материально-техническими средствами.

8.3. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такового принять меры по эвакуации данного автотранспорта.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по безопасности Плотникова А. В.

Ректор



Н. Д. Рогалев