СОГЛАСОВАНО: Начальник ЭХУ ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

М. А. Джамалов 2023 г.



Инструкция по действиям дежурного лифтера отдела технического надзора при поступлении сигнала о пожаре от диспетчера ЕДЦ МЭИ

- 1. При поступлении сигнала о пожаре в общежитии по имеющимся средствам связи передать информацию своему непосредственному руководителю.
- 2. Незамедлительно прибыть к месту пожара, взяв с собой необходимый инструмент. До прибытия пожарных подразделений поступить в распоряжение:
 - заведующего общежитием (дежурного по общежитию) при пожаре в здании общежития;
- начальника смены ЦКОП НИУ МЭИ при пожаре в других зданиях университета. По прибытии пожарных подразделений следовать указаниям руководителя тушения пожара.
- 3. Проверить переведены ли лифты в режим «пожарная опасность» по сигналу от систем противопожарной защиты здания.
 - 4. Обеспечить отсутствие людей в кабинах лифтов.
- 5. Произвести перемещение кабин лифтов (в т.ч. не имеющих функции «пожарная опасность») на нижний этаж здания и зафиксировать двери лифтов в открытом положении, используя специальные устройства-блокираторы.
 - 6. Исключить свое пребывание на техническом этаже в охваченном огнем здании.
- 7. При выполнении указаний оперативного руководства действовать с соблюдением мер безопасности.
- 8. О каждом этапе своих действий докладывать руководителю тушения пожара и диспетчеру ЕДЦ МЭИ.

Начальник ОПБиА

Same

А. В. Згонник