

ПРИКАЗ № 481

г. Москва

О принятии дополнительных мер пожарной безопасности

В связи с отсутствием в алгоритме работе лифтов режима «пожарная опасность» и не возможностью обеспечить возвращение кабин лифтов на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабин и шахт по сигналу от автоматической системы пожарной сигнализации в зданиях общежитий по адресу: г. Москва, ул. 1-Синичкина, д. 3 корп. 1, корп. 1А, г. Москва, ул. Энергетическая, д. 6, д.14, к.1, д.18

приказываю:

- 1. Начальнику отдела технического надзора Богомоловой О.А. исключить эксплуатацию лифтов, не имеющих режима «пожарная опасность», проживающими в общежитиях.
- 1.1. Осуществлять включение лифтов только по заявкам от заведующих общежитиями в целях использования персоналом для хозяйственных нужд.
- 2. Контроль исполнения возложить на проректора по модернизации имущественного комплекса и правовой работе Леймана Е.Н.

Ректор

Horout

Н. Д. Рогалев