



ПРИКАЗ

№ 344

«24» марта 2025 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной защиты в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в весенне-летний период 2025 года

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463, от 21.05.2021 № 766, от 24.10.2022 № 1885, от 30.03.2023 № 510), приказа от 20.03.2024 № 283 «Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также в целях усиления противопожарного режима в весенне-летний период

приказываю:

1. Руководителям структурных подразделений до 25.04.2025 провести проверку закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов Инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», инструкций о мерах пожарной безопасности в помещениях различного функционального назначения¹. В случае выявления нарушений составить и передать в общий отдел акт и принять меры к их устранению

2. Начальнику отдела пожарной безопасности и автоматики Згоннику А. В. выборочно провести проверки противопожарного состояния помещений, уделив особое внимание содержанию подвалов и чердаков, подготовить и вручить ответственным за противопожарное состояние предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

¹приложения 5, 6, 7, 8 к приказу от 20.03.2024 № 283 «Об обеспечении пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

3. Начальнику хозяйственного отдела Культину С. Ф.:

3.1. Обеспечить своевременную очистку чердаков, подвалов, оконных приямков, прочих помещений и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора, а также влажную уборку коридоров, аудиторий и мест общего пользования с целью исключения возгорания тополиного пуха.

3.2. На дверях чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, в срок до 25.04.2025 обновить информацию о месте хранения ключей.

4. Начальнику отдела главного механика Волошину А. Н. до 25.04.2025 провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. По результатам проверки составить акт с указанием дефектов и неисправностей и представить его в общий отдел в срок до 25.04.2025.

5. Начальнику отдела главного энергетика Огольцову Б. Н.

5.1. До 25.04.2025 провести ревизию электрохозяйства в технических, чердачных и подвальных помещениях на предмет нарушения требований пожарной безопасности. В случае выявления нарушений принять оперативные меры по их устранению.

5.2. До 14.05.2025 выполнить мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласно ранее переданным актам и предложениям.

5.3. По результатам работы подготовить отчет и представить его в общий отдел в срок до 16.05.2025.

6. Начальнику отдела технического надзора Богомоловой О. А. до 25.04.2025 провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности, уделив особое внимание содержанию помещений машинных отделений. Обеспечить наличие необходимого количества устройств блокировки дверей лифтов при пожаре. Акты о результатах проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 25.04.2025.

7. Начальнику участка отдела текущего ремонта Зайцеву А. Ю. обеспечить работоспособность и наличие устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов и общежитий.

8. Начальнику центра комплексного обеспечения правопорядка Джамалову Ш. А.:

8.1. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками ЦКОП с обязательной записью в журнале учета проведения инструктажей.

8.2. До 25.04.2025 провести проверку постов охраны на предмет наличия и исправного состояния первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае необходимости обеспечить доукомплектование постов охраны необходимыми материально-техническими средствами.

8.3. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такового принять меры по эвакуации данного автотранспорта.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по безопасности Плотникова А. В.

Ректор

Н. Д. Рогалев