



ПРИКАЗ

№ 130

“21” 04 2015 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной защиты в ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» в весенне-летний период 2015 г.

Во исполнение приказа от 14.11.2014 г. № 419 «О пожарной безопасности», Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, а также в целях усиления противопожарного режима в весенне-летний период,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям подразделений, перечисленных в **приложении № 1**:

1.1. До **01.06.2015 г.** провести проверку, закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»¹. В случае выявления нарушений принять меры к их устранению.

1.2. Отчет о проделанной работе свести в акт и сдать в общий отдел в срок до **08.06.2015 г.**

2. Председателю пожарно-технической комиссии (ПТК) Фогельгезангу В.А. организовать проведение проверки общего противопожарного состояния зданий и строений МЭИ. Результаты проверок в виде актов передать начальнику ОПБиА Латышкову Д.А. для подготовки предложений по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

3. Начальнику ОПБиА Латышкову Д.А. согласно актам обходов ПТК подготовить и вручить ответственным за противопожарное состояние предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а также отслеживать их выполнение.

4. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С.:

4.1. Обеспечить своевременную очистку чердаков, подвалов, оконных приямков, прочих помещений МЭИ и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора, а также влажную уборку коридоров, аудиторий и мест общего пользования с целью исключения возгорания тополиного пуха;

4.2. На дверях чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, в срок до **01.06.2015 г.** обновить информацию о месте хранения ключей.

5. Главному механику Доброхотову А.В. обеспечить работу пожарных кранов, коммутацию пожарных кранов с рукавами посредством гаек Богданова и бесперебойное водоснабжение внутреннего противопожарного водопровода во всех зданиях и строениях

¹ приложение №4 к приказу от 14.11.2014 г. № 419 «О пожарной безопасности»

Университета, наличие в пожарных шкафах информации о проведенных испытаниях с указанием давления.

6. Отделу технического надзора (Захарова Т.Б.) провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия нормам пожарной безопасности. Обеспечить наличие необходимого количества устройств блокировки дверей лифта при пожаре. Акты о результатах проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 01.06.2015 г.

7. Главному энергетiku Огольцову Б.Н. провести проверку работоспособности аварийного освещения в помещениях Университета. В случае обнаружения неисправностей принять оперативные меры по их устранению. По результатам проверки составить акт и представить его в общий отдел в срок до 01.06.2015 г.

8. Начальнику ОРиЭЗ Хусяинову Р.Ж. обеспечить работоспособность и наличие устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов. Отчет о проделанной работе в форме акта представить в общий отдел в срок до 01.06.2015 г.

9. Начальнику отдела охраны Кабанову В.Н.:


9.1. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками с обязательной записью в журнале учета проведения инструктажей;

9.2. До 01.06.2015 г. провести проверку вахт охраняемых корпусов на предмет наличия и исправного состояния аварийно-спасательного оборудования, первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае необходимости обеспечить доукомплектование вахт необходимым оборудованием и материалами.

9.3. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории МЭИ в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такового – принять меры по эвакуации данного автотранспорта.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по АДиБ Плотникова А.В.

Ректор



Рогалев Н.Д.

Приложение №1
к приказу от «21» 04 2015 г. № 30

Должностные лица, ответственные за обеспечение противопожарного режима в зданиях и сооружениях, а также на закрепленной территории структурного подразделения ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»

	Перечень структурных подразделений ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ»	Лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности	
		Должность	Фамилия инициалы
1.	Студенческий городок «Лефортово»	директор	Шепилов А.Ю.
2.	Студенческий оздоровительный спортивный лагерь «Алушта»	начальник лагеря	Москвитин П.М.
3.	Детский оздоровительный лагерь «Энергия»	начальник лагеря	Тронова С.А.
4.	Санаторий-профилакторий МЭИ	главный врач	Сорокина Н.А.
5.	Ясли-сад № 1627	заведующая	Антофьева Л.П.
6.	Комбинат питания	директор	Кравченко М.В.
7.	Опытный завод	директор	Кротких В.Б.
8.	Полиграфический центр	директор	Еловский В.Э.
9.	Спортивный комбинат «Энергия»	директор	Королев П.В.
10.	Спортивно-технический центр	директор	Борисов А.С.
11.	Дом культуры	директор	Маркин В.Н.
12.	Автобаза	директор	Лушников В.А.
13.	Автотехцентр	директор	Ревуцкий В.В.
14.	Учебно-экспериментальная теплоэлектроцентраль	директор	Дрючинин В.М.
15.	Научно-техническая библиотека	заведующая	Шибалева Е.Г.