национальный исследовательский университет «МЭИ»

ПРИКАЗ

05	25
(3 02)	2010
(K-3) 100	20 г.

№ 36

Содержание:

О принятии дополнительных мер пожарной безопасности

30.01.2015 г. в библиотеке Института научной информации по общественным наукам РАН произошел пожар, в результате которого был нанесен огромный ущерб: в здании произошло частичное обрушение кровли на площади в 1 тыс. квадратных метров, площадь пожара составила около 2 тысяч квадратных метров, частично уничтожен огнем библиотечный фонд. С целью профилактики пожаров на объектах МЭИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1. Руководителям структурных подразделений обеспечить соблюдение противопожарного режима в подведомственных объектах в соответствии с требованиями Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности (приложение № 4 к приказу от 14.11.2014 г. № 414 «О пожарной безопасности»).
- 2. Начальнику ОПБиА Латышкову Д.А. дать поручение техническому персоналу ЦПБ МЭИ увеличить периодичность проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту оборудования пожарной автоматики и средств противопожарной защиты.
 - 3. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С.:
- 3.1. Осуществлять проверку мест общего пользования на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности не реже двух раз в неделю.
- 3.2. Не допускать наличие скоплений снега и наледи на подъездах пожарной техники и люках пожарных гидрантов.
- 4. Главному механику Доброхотову А.В. обеспечить работоспособность внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и строениях МЭИ.
 - 5. Главному энергетику Огольцову Б.Н.:
 - 5.1. Обеспечить работоспособность аварийного освещения в помещениях МЭИ.
- 5.2. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. дать указание электро-измерительной лаборатории МЭИ провести замеры сопротивления изоляции электропроводов в НТБ МЭИ.
- 6. Начальнику ОЭЛС Котову Б.П. обеспечить бесперебойное функционирование телефонной связи в помещениях дежурно-диспетчерских служб.
- 7. Начальнику ОРиЭЗ Хусяинову Р.Ж. обеспечить работоспособность доводчиков на дверях противопожарных преград, тамбуров и эвакуационных выходов.

8. Начальнику отдела охраны Кабанову В.Н. усилить бдительность сотрудников охраны на предмет возможного обнаружения взрывопожароопасных веществ, материалов и открытых источников огня. Провести дополнительный инструктаж о действиях в подобных случаях.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по АДиБ Плотникова А.В.

Ректор

Horas

Н.Д Рогалев