



ПРИКАЗ

№ 03

“ 12 ” 01 2016 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности

29.12.2015 г. в общежитии по адресу ул. Энергетическая, д. 10, корп. 1 в комнате № 262 по вине проживающего произошло загорание оставленных без присмотра электрического удлинителя с включенным в него феном, вследствие чего на площади около 1 м² развился пожар. Благодаря оперативным действиям работников Студгородка и ОНД ЦКОП НИУ МЭИ пожар был потушен до приезда подразделений пожарной охраны. Пострадавших нет, материальный ущерб имуществу Студгородка не причинен.

В целях пожарной профилактики

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Обеспечить неукоснительное соблюдение всеми категориями работников и положений приказа от 16.09.2015 г. № 323 «О пожарной безопасности».

2. Пожарно-технической комиссии провести проверку общего противопожарного состояния зданий и строений университета. Результаты проверок довести до сведения начальника ОПБиА Латышкова Д.А. для подготовки предложений по устранению выявленных нарушений.

3. Ответственным за пожарную безопасность (п.п. 4-6 приказа от 16.09.2015 г. № 323 «О пожарной безопасности»):

3.1. Провести с работниками внеплановый инструктаж по пожарной безопасности, уделив особое внимание порядку обесточивания электрооборудования по окончании рабочего дня и в случае пожара, недопустимости использования источников открытого огня, курения в зданиях и на территории МЭИ.

3.2. Не допускать в подразделениях:

- эксплуатации электропроводов и кабелей с нарушениями изоляции;
- использования розеток, рубильников, других электроустановочных изделий с повреждениями;
- обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;
- оставления без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе

находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– размещения (складирования) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов.

3.3. Обеспечить свободный доступ к огнетушителям, пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода без ключа, закрытие пожарных шкафов производить путем опечатывания.

3.4. При смене замков на дверях помещений оперативно предоставлять дубликаты ключей в диспетчерскую (К-211) с составлением соответствующего акта.

4. Руководителям обособленных структурных подразделений, директорам филиалов (**приложение № 1**):

4.1. До 01.02.2016 г. провести сверку ключей от технических помещений в том числе от электрощитовых, насосных станций и тепловых пунктов. В случае невозможности открыть замок, оперативно произвести его замену. Обеспечить наличие дубликатов ключей от данных помещений у работников, осуществляющих круглосуточное дежурство (вахтеров, сторожей и т.п.) либо в диспетчерской МЭИ.

4.2. Обеспечить в подразделении (согласно установленным нормам) наличие и исправность электрических фонарей, огнетушителей, аптечек первой помощи.

4.3. Внутренним приказом по подразделению усилить меры пожарной безопасности, уделив особое внимание пожаробезопасной эксплуатации электрооборудования (электроустановок), порядку эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, проведению противопожарных инструктажей.

5. Проректору по АХР Снегиреву В.Г. дать указание диспетчерскому отделу обновить списки ответственных лиц, сдавших на хранение дубликаты ключей, с указанием способа связи (мобильный телефон).

6. Директору Студгородка Шепилову А.Ю.:

6.1. Вынести дисциплинарное взыскание дежурному по общежитию Выхрыстюк В.И. за грубое нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее за собой возникновение пожара.

6.2. Выселить Выхрыстюк В.И. из общежития за нарушение правил проживания.

6.3. Не допускать проживающими, содержание в общежитиях Студгородка домашних животных.

7. Главному энергетiku Огольцову Б.Н. обеспечить наличие дубликатов ключей от электрических щитовых у работников, осуществляющих круглосуточное дежурство либо в диспетчерской МЭИ, а также исправность запирающих устройств (замков) от данных помещений.

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. дать указание вахтерам при проведении обходов корпусов фиксировать случаи невыполнения инструкции о порядке обесточивания электрооборудования (не выключен свет, лабораторная установка и т.п.) и другие нарушения требований пожарной безопасности с последующей передачей информации в ОПБиА.

9. Начальнику ОПБиА Латышкову Д.А. провести проверку работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения, дымоудаления,

дистанционного открывания дверей. В случае выявления неисправностей дать заявку в обслуживающую организацию на их устранение.

10. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С.:

10.1. Ежедневно осуществлять проверку мест общего пользования на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В случае выявления нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции сообщить в ОПБиА и принять меры к их устранению.


10.2. Обеспечить своевременную очистку помещений МЭИ и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора.

10.3. Обеспечить своевременную очистку от снега и наледи подъездов пожарной техники и люков пожарных гидрантов.

11. Начальнику общего отдела Тимофеевой Г.В. довести настоящий приказ до сведения ответственных лиц.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по АДИБ Плотникова А.В.

Ректор



Рогалев Н.Д.

Приложение № 1 к приказу

от «12.01» 2016 г. № 13

«Об усилении мер пожарной безопасности»

**СПИСОК
руководителей структурных подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»**

	перечень структурных подразделений ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	руководитель	
		должность	фамилия инициалы
1.	Студенческий городок «Лефортово»	директор	Шепилов А.Ю.
2.	Студенческий оздоровительный спортивный лагерь «Алушта»	помощник проректора	Бычков В.В.
3.	Детский оздоровительный лагерь «Энергия»	директор	Тронова С.А.
4.	Санаторий-профилакторий МЭИ	главный врач	Сорокина Н.А.
5.	Ясли-сад № 1627	заведующая	Антофьева Л.П.
6.	Комбинат социально-бытовых услуг	директор	Кравченко М.В.
7.	Автобаза	директор	Лушников В.А.
8.	Опытный завод	директор	Илюхин Н.Г.
9.	Издательство	директор	Ефреимов Л.Ю.
10.	Спортивный комбинат «Энергия»	директор	Борисов А.С.
11.	Спортивно-технический центр		
12.	Дом культуры	директор	Маркин В.Н.
13.	Учебно-экспериментальная теплоэлектроцентраль	директор	Дрючинин В.М.
14.	Научно-техническая библиотека	заведующая	Шибасева Е.Г.