



ПРИКАЗ

№ 156

« 19 » 04

2014 г.

г. Москва

О порядке обеспечения пожарной безопасности

Во избежание нарушений требований пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений на период временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.д.) работника, ответственного за обеспечение пожарной безопасности:

1.1. Обеспечить в рабочее время дежурство в подразделении как минимум одного работника, имеющего доступ во все помещения, закрепленные за подразделением.

1.2. Внутренним распоряжением возложить на дежурного работника ответственность за обеспечение пожарной безопасности. Ознакомить дежурного работника с данным распоряжением под подпись.

1.3. Провести с дежурным работником внеплановый противопожарный инструктаж (с обязательной отметкой в журнале противопожарных инструктажей), в ходе которого довести до его сведения положения приказа от 10.10.2016 № 382 «О пожарной безопасности».

1.4. Копии распоряжений «О возложении ответственности за обеспечение пожарной безопасности» с указанием контактных телефонов (рабочий + мобильный) дежурного работника представить в общий отдел.

2. Дежурным работникам, временно ответственным за пожарную безопасность:

2.1. Не допускать в подразделении:

- эксплуатации электропроводов и кабелей с нарушениями изоляции;
- использования розеток, рубильников, других электроустановочных изделий с повреждениями;
- обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатации светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использования электрорутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов;
- оставления без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других бытовых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– размещения (складирования) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючих (в том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов.


2.2. Обеспечить свободный доступ к огнетушителям, пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода без ключа, закрытие пожарных шкафов производить путем опечатывания.

2.3. При смене замков на дверях помещений оперативно предоставлять дубликаты ключей на пост охраны соответствующего корпуса с составлением акта за подписью работника подразделения, сдающего ключи на хранение, коменданта корпуса и работника ЦКОП.

3. Начальнику общего отдела Тимофеевой Г. В. довести настоящий приказ до руководителей структурных подразделений.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В.

Ректор



Н. Д. Роголев