



## ПРИКАЗ

№ 025

“01” июня 2017 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной защиты в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в летний период 2017 года

Во исполнение приказа от 10.10.2016 № 382 «О пожарной безопасности», Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, а также в целях усиления противопожарного режима в летний период

### **П Р И К А З Ы В А Ю :**

1.1. Руководителям структурных подразделений провести проверку закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»<sup>1</sup> до 09.06.2017. В случае выявления нарушений составить и передать в общий отдел акт и принять меры к их устранению.

2. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. выборочно провести проверки противопожарного состояния помещений, уделив особое внимание содержанию подвалов и чердаков, подготовить и вручить ответственным за противопожарное состояние предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

3. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З. С.:

3.1. Обеспечить своевременную очистку чердаков, подвалов, оконных примыканий, прочих помещений МЭИ и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора, а также влажную уборку коридоров, аудиторий и мест общего пользования с целью исключения возгорания тополиного пуха;

3.2. На дверях чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, в срок до 08.06.2017 обновить информацию о месте хранения ключей.

4. Главному механику Сахарову П. В. провести проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода до 08.06.2017. По результатам проверки составить акт с указанием дефектов и неисправностей и представить его в общий отдел в срок до 09.06.2017.

5. Отделу технического надзора (Марков В. В.) провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия нормам пожарной безопасности. Обеспечить наличие необходимого количества устройств блокировки дверей лифта при пожаре. Акты о результатах проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 09.06.2017.

6. Главному энергетнику Огольцову Б. Н. провести проверку работоспособности аварийного освещения в помещениях Университета. В случае обнаружения

<sup>1</sup> приложение №2 к приказу от 10.10.2016 № 382 «О пожарной безопасности»

неисправностей принять оперативные меры по их устранению. По результатам проверки составить акт и представить его в общий отдел в срок до 09.06.2017.

7. Начальнику ОТР Хусяинову Р. Ж. обеспечить работоспособность и наличие устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов.

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н.:

8.1. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками с обязательной записью в журнале учета проведения инструктажей;

8.2. До 09.06.2017 провести проверку вахт охраняемых корпусов на предмет наличия и исправного состояния аварийно-спасательного оборудования, первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптек первой помощи. В случае необходимости обеспечить доукомплектование вахт необходимым оборудованием и материалами.

8.3. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории МЭИ, в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такового — принять меры по эвакуации данного автотранспорта.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В.

Ректор



Н. Д. Рогалев