



ПРИКАЗ

№ 322
«29» августа 2017 г.

г. Москва

Об усилении мер пожарной безопасности и повышении уровня противопожарной защиты в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в осенне-зимний период 2017 года

Во исполнение приказа от 10.10.2016 № 382 «О пожарной безопасности», Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, а также в целях усиления противопожарного режима в летний период

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Руководителям структурных подразделений провести проверку закрепленных за ними помещений на предмет наличия нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»¹ до 27.09.2017. В случае выявления нарушений составить и передать в общий отдел акт и принять меры к их устранению. Отчет о проделанной работе свести в акт и сдать в общий отдел в срок до 29.09.2017.

2. Начальнику ОПБиА Згоннику А. В. выборочно провести проверки противопожарного состояния помещений, уделив особое внимание содержанию подвалов и чердаков, подготовить и вручить ответственным за противопожарное состояние предложения по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

3. Начальнику хозяйственного отдела Заркуа З. С.:

3.1. Не реже одного раза в неделю осуществлять проверку мест общего пользования на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. В случае выявления нарушений пунктов Общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности сообщить в ОПБиА и обеспечить их устранению.

3.2. Обеспечить своевременную очистку помещений МЭИ и прилегающей территории от скоплений легковоспламеняющегося мусора (сухая листва, бумага).

3.3. Обеспечить своевременную очистку от снега и наледи подъездов пожарной техники и люков пожарных гидрантов.

4. Главному механику Сахарову П. В. обеспечить работу пожарных кранов, коммутацию пожарных кранов с рукавами посредством гаек Богданова и бесперебойное водоснабжение внутреннего противопожарного водопровода во всех зданиях и строениях Университета.

5. Отделу технического надзора (Марков В. В.) провести проверку лифтового хозяйства на предмет соответствия нормам пожарной безопасности. Обеспечить наличие необходимого количества устройств блокировки дверей лифта при пожаре. Акты о результатах проведения проверки сдать в общий отдел в срок до 29.09.2017.

¹ приложение №2 к приказу от 10.10.2016 № 382 «О пожарной безопасности»

6. Главному энергетiku Огольцову Б. Н. провести проверку работоспособности аварийного освещения в помещениях Университета. В случае обнаружения неисправностей принять оперативные меры по их устранению. По результатам проверки составить акт и представить его в общий отдел в срок до 29.09.2017.

7. Начальнику ОТР Хусяинову Р. Ж. обеспечить работоспособность и наличие устройств самозакрывания дверей (доводчиков) на основных и эвакуационных выходах, а также в коридорах учебных корпусов.

8. Начальнику ЦКОП Кабанову В. Н.:

8.1. До 29.09.2017 провести проверку вахт охраняемых корпусов на предмет наличия и исправного состояния аварийно-спасательного оборудования, первичных средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты, аптечек первой помощи. В случае необходимости обеспечить доукомплектование вахт необходимым оборудованием и материалами.

8.2. Не допускать стоянку брошенного автотранспорта на территории МЭИ, в частности на путях проезда спецтехники, в случае выявления такового — принять меры по эвакуации данного автотранспорта.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникова А. В.

Ректор



Н.Д. Роголев